

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-GR.ПБ37.В.01176  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373531  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Maris Polimers S.A.  
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: Industrial Area of Inofita, Viotias, 32011, VAT No. EL 999528243, Греция.  
Телефон +302262 032918-9, факс +302262032040.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Maris Polimers S.A.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: Industrial Area of Inofita, Viotias, 32011, VAT No. EL 999528243, Греция.  
Телефон +302262 032918-9, факс +302262032040.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытия эксплуатируемой кровли материалом системы Mariseal (грунт «Аквапраймер» с расходом 0,2 кг/м<sup>2</sup> + «Mariseal 250» с расходом 1,6 кг/м<sup>2</sup> + «Mariseal 250» с расходом 0,4 кг/м<sup>2</sup> + песок кварцевый фракции 0,8-1,2 мм с расходом 2,5 кг/м<sup>2</sup> + «Mariseal 420» с расходом 0,8 кг/м<sup>2</sup> ( в 2 слоя)), выпускаемые по Проектной документации 01/13-П «Принципиальные решения по устройству гидроизоляции эксплуатируемой кровли и покрытия стилобата». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7500

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3214 90 000 9


**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет об испытаниях № 2928/РС от 07.11.2013 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K02376 от 06.11.2013 г.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) также в сопроводительной документации.) Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.


**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.11.2013 по 24.11.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.А. Литвинов